

Загрузка центров питания

Оренбургская область						
Субъект РФ		г.Бузулук				
Год		1 кв. 2019				
Наименование сетевой организации	Наименование объекта центра питания	Класс напряжения	Год ввода в эксплуатацию	Максимально допустимая нагрузка трансформаторной мощности, МВА	Максимально допустимая нагрузка трансформаторной мощности, МВт	Загруженная мощность по факту замера режимного дня
ООО "Экспертэнергоаудит"	ПС 35/6 "Промбаза"	35	1976	12.6	10.08	7.08
	ПС 35/6 "Грачевка"	35	1993	4	3.2	3.16
	ПС 110/6 "7А мкр"	110	1991	10	8	2.07